TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll NH2026/V170304M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Aktsiaselts Saku Maja Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tehnika tn 10, 75501

Veeallika valdaja: Aktsiaselts Saku Maja

Proovivõtu koht: Saku Gümnaasium, Teaduse tn 1 (Saku lõunaosa-Kiisa VV)

Proovivõtja: Rein Tamm atesteerimistunnistus nr: 2399/23

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud:	10.03.2026	kell:	11:05	Analüüs alustatud:	10.03.2026	kell:	12:36
Proov toodud laborisse:	10.03.2026	kell:	12:17	Analüüs lõpetatud:	13.03.2026		
Proovivõtuprotokoll nr:				Protokoll vormistatud:	**13.03.2026**		

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Soole enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	18	Märkus[1]	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Märkus[1]: Ebaloomulike muutusteta.

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
10528662
tel: 7 943 600
labor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee