TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll NHL2026/V8274MB
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellija:	Aktsiaselts Saku Maja, 10344321
Veeallika valdaja:	Aktsiaselts Saku Maja
Proovivõtukoht:	Männiku küla VTJ vesi võrku, (Männiku VV)
Proovivõtja nimi:	Rein Tamm
Atesteerimistunnistuse number:	2621/25

Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	09.09.2026	08:15
Visuaalne hinnang proovi saabumisel:	Ilma iseärasusteta	Laborisse toodud:	09.09.2026	14:05
		Analüüs alustatud:	09.09.2026	15:03
		Analüüs lõpetatud:	14.09.2026	
		Protokoll vormistatud:	15.09.2026	

Analüüsi tulemused

Näitaja	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	MPN/100 ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli	0	0	MPN/100 ml	EVS-EN ISO 9308-2:2014
Kolooniate arv 22 °C	66	Ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002

PMÜ - pesa moodustav ühik
MPN - kõige tõenäolisem arv, ühik "MPN/100 ml" on samaväärne ühikuga "PMÜ/100 ml"
Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Urmas Liivas
juhtivspetsialist

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Paldiski mnt 81 Tallinn 10614 / +372 794 3600 / labor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 39512553